

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी, जयपुर

क्रमांक -एफ. 21()/कम्प्यू/सान्याअवि/क्रय/2013-14/sp.1

दिनांक 10/3/2015

निविदा संशोधन सूचना

विभागीय निविदा संख्या 9040 दिनांक 20.2.2015 के क्रम में दिनांक 10.3.2015 को द्वितीय प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई इसके उपरान्त ऑनलाइन यूपीएस के स्पेसिफिकेशन में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते हैं:-

1. The UPS capacity shall be 120 kVA in place of 110 kVA
2. Rates shall be quoted for Back up time of 15 and 30 minutes for 120 kVA UPS
3. The Battery capacity for 120 kVA UPS is as follows
 - 15 Minutes Back up 59000 VA (Tolerance minus 2.5 % , No limit for Plus side)
 - 30 Minutes back up 96000 VA (Tolerance minus 2.5 % , No limit for plus side)
 - The warranty of battery shall be 2 years and warranty of UPS shall be 5 years from date of installation
 - Selection of DC bus is open , VA to be maintained within indicated value
4. The Battery capacity for 3 kVA UPS is as follows
 - 60 Minutes Back up 4032 VA (tolerance minus 2.5 %)
 - 120 Minutes back up 6240 VA (Tolerance minus 2.5 %)
5. 120 kVa Ups shall be with following features
 - Batteries will not get charged when supply is fed through Diesel generator
 - Over all efficiency up to 95 % , AC to AC efficiency >92 %
- 6 The over load capacity for 125 % for 1 minute.

निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


प्रोग्रामर

क्रमांक -एफ. 21()/कम्प्यू/सान्याअवि/क्रय/2013-14/sp.1

दिनांक 10/3/2015

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), जयपुर ।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय ।


प्रोग्रामर